



WICHTIGE HINWEISE ZUM ENTWÄSSERUNGSANTRAG

BITTE UNBEDINGT LESEN!

Für die Herstellung, Änderung oder Erweiterung von Entwässerungsanlagen ist uns, gemäß der Abwassersatzung der Landeshauptstadt Hannover vom 12.07.2012, spätestens 6 Wochen vor dem beabsichtigten Baubeginn ein Entwässerungsantrag einzureichen.

- Sind Bauvorhaben nach der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) genehmigungspflichtig, ist uns der Entwässerungsantrag zeitgleich mit dem beim Fachbereich Bauordnung eingereichten Bauantrag vorzulegen.
- Für genehmigungsfreie Bauvorhaben nach NBauO ist der Entwässerungsantrag zeitgleich mit der Einholung der Bestätigung zur Sicherung der Erschließung bei uns einzureichen.
- Lag bisher eine dezentrale Entwässerung vor, ist der Entwässerungsantrag spätestens einen Monat nach der Aufforderung zum Anschluss vorzulegen.

Die vorgenannten Zeiten bis zur Erteilung der Genehmigung gelten jedoch nur, sofern der Entwässerungsantrag vollständig ist und von uns ohne weitere Nachforderungen genehmigt werden kann. Dies ist allerdings erfahrungsgemäß nur selten der Fall.

Der Entwässerungsantrag kann erst nach Vorlage der vollständigen Unterlagen geprüft und genehmigt werden. Die benötigten Unterlagen, Daten und der Ausführungsstandard sind dem § 8 der Abwassersatzung sowie dem zugehörigen Anhang I zu entnehmen.

Mit der Herstellung der Entwässerungsanlage darf erst nach Zustellung der Entwässerungsgenehmigung begonnen werden. Ausnahmen bedürfen unserer Zustimmung.

Nach Erteilung der Entwässerungsgenehmigung dauert es noch ca. 6 bis 8 Wochen bis die Anschlusskanäle und der Schmutzwasser-Revisionschacht hergestellt werden können, da die Bauleistungen von uns ausgeschrieben werden müssen.

Wir bitten Sie deshalb folgendes zu beachten:

- Beginnen Sie frühzeitig mit Ihrer Planung und reichen Sie Ihre Unterlagen in vollständigem Umfang (siehe § 8 und Anhang I der Abwassersatzung) ein. Durch eventuelle Nachforderungen von Unterlagen verzögert sich die Antragsgenehmigung.
- Gewerbebetriebe sollten rechtzeitig Kontakt mit uns aufnehmen, um zu klären, ob ihr Bauvorhaben wie geplant genehmigungsfähig ist.
- Bei der Planung gewerblicher Entwässerungsanlagen ist zu berücksichtigen, dass eventuell weitere Genehmigungen nach Abwasserverordnung oder Wasserrecht erforderlich sind. Ist dies der Fall, ist mit einer Vorlaufzeit von bis zu drei Monaten zu rechnen.

Hinweise zur Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlage:

- Der Anschlusskanal für die Niederschlagswasserableitung wird von uns bis zur Grundstücksgrenze gelegt.
- Der Anschlusskanal für die Schmutz- bzw. Mischwasserableitung wird von uns einschließlich des Revisionschachtes hergestellt.
- Die Grundstücksentwässerungsanlage ist von Ihnen herzustellen und mit dem Revisionschacht bzw. Anschlusskanal zu verbinden.
- Die Schmutzwassergrundleitung ist vor Inbetriebnahme gemäß DIN EN 1610 durch eine Fachfirma einer Dichtheitsprüfung zu unterziehen und gem. DIN 1986 Teil 30 Anhang D zu dokumentieren. Die Dokumentation ist uns als Nachweis einzureichen. Der Dichtheitsnachweis kann im Einzelfall auch für die Regenwasserleitungen verlangt werden.